

Guide Rapide Pour TST

MISE SOUS TENSION

S'assurer que le commutateur de selection de capteur soit correctement Positionné(INT/EXT).

Mettre sous tension par l'interrupteur situé sur le panneau arrière.

Le mode suivi est affiché à l'écran.

Appuyer sur la touche correspondant à la méthode de mesure souhaitée.


Appuyer sur la touche EXIT pour valider le choix.

REMARQUE











Il est important de mettre en charge un TST neuf pendant 14 heures.

Pour l'utilisation sur secteur, connecter le transformateur.




Pour les informations complémentaires sur le fonctionnement et les applications, voir le manuel d'utilisation TST (ref 34274).



FONCTIONS DES BOUTONS:-

Bouton	Fonction
	Suivi
	Cadran et Electronique
	Déclenchement et Came
	Outil Impulsion
	Outil à débrayage
	Outil à Calage
	Choix des unités
	R.A.Z/imprimer
	Impression/pas d'impression
	Quitter

MODES:

MODE	Réglage filtre	Fonctionnement	Représentation Visuelle
Suivi	500 Hz	Suit le signal	
Cadran & Electronique	500 Hz	Mémorise le signal le plus élevé jusqu'à la remise à zéro par l'opérateur	
Outil Impulsion	2500 Hz		
Outil à débrayage	2500 Hz		
Outil à Calage	500 Hz		
Déclenchement & Came	500 Hz	Mémorise la 1 ^{ère} valeur de crête pendant la durée réglée, puis retourne à zéro.	

NOTE:- le valeur du filtre pour chaque mode peut être réglée indépendamment. Pour changer le réglage du filtre, entré dans le menu «REGLAGE EN COURS» puis «MODE FREQUENCE». Choisir le mode de mesure souhaité puis choisir une fréquence. La sélection du mode «AUTRES FREQUENCES» permet à l'utilisateur d'entrer une valeur de filtre n'apparaissant pas dans la liste de choix.

PARAMETRAGES:

CARACTERISTIQUE	REGLAGES
Langue	11 Langues au choix
Mot de passe	6 caractères au choix (réglage usine à 000000).
Fréquence	Variable, 100Hz à 6000Hz
Temporisation R.A.Z. Auto	1 / 2 / 3 / 4 secondes.
Sensibilité de 1 ^{ère} crête	HAUTE(2,5% de la valeur lue) MOYENNE (5% de la valeur lue) BASSE (10 % de la valeur lue)
Unités	N.m, dN.m, cN.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in, ft.lb, in.lb, in.oz, kgf.m, kgf.cm, gf.m ,gf.cm
Délai de mise hors tension	1 a 99 minutes. Mettre à 0 (zéro) pour désactiver cette fonction
Limites	Variable, choisi par l'opérateur dans le menu paramétrages

GUIDE DE DEPANNAGE

- Le zéro ne fonctionne pas en mode suivi**
Capteur ayant subi un dépassement de capacité. A retourner chez Norbar.
- Les Modes de mesure ne fonctionnent pas correctement.**
S'assurer que le seuil de déclenchement n'est pas réglé trop haut.
- La batterie n'a pas une autonomie suffisante.**
Il peut être nécessaire de changer la batterie (voir le manuel).
- Le port série ne communique pas avec d'autres équipements.**
Contrôler la correspondance entre les paramètres de chaque port série.
Contrôler que le nombre de baud est identique sur les deux appareils.
Voir le manuel.
- Les donnée de la sortie série sont imprimées en superposition.**
L'imprimante peut avoir besoin d'un retour chariot – l'activer via les menus PARAMETRAGE – REGLAGES EN COURS - PORT SERIE
- Le transfert de données par le sortie série est trop rapide.**
Imprimante trop lente. Ralentir la sortie du TST en changeant le délai entre les lignes à l'aide des menus listés ci-dessus.
- L'affichage INDIQUE CAPTEUR SMART NON-INITIALISE**
 - Le câble du capteur a une connexion détériorée.
 - Le capteur branché n'a pas été modifié.
 - Le capteur SMART a perdu sa mémoire ; a retourner chez Norbar.
- Menu 82. 'HORLOGE & PARAMETRES NON-INITIALISEE' est affiche a la mise sous tension.**
La batterie de sauvegarde est hors service. La remplacer ou retourner l'appareil chez Norbar.
- Mot de passe perdu.**
Contacter Norbar en citant le numéro de code affiché dans le menu MOT DE PASSE.